



*** Acil kaçış yolları ve kapılarının durumu ile ilgili bildirim daha önce yapılmıştır. Tıbbi Çiğir ve Kosmetik AR-GE ve Üretim Birimi koridoruna yapılan acil çıkış kapıları ile ilgili "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" gereğince olası acil durumlarda (Deprem, Yangın, Sel, İş Kazası vb.) çalışma alanındaki personellerin kaçışını engellemeyekle şekilde kapıları kaçış yönüne doğru (dışarıya) açılacak şekilde olması ya da elektronik kapıların, acil durumlarda çalışma ortamındaki personellerin kaçışları esnasında herhangi bir sifre girme, kart okuma, kilit vb. olmadan çıkılmasını sağlayacak, enerji kesilmesi durumunda otomatik olarak açılacak şekilde tescil edilmesi halinde uygun olacaktır.

Havalandırma ve prizle
edilecek.

- Armâtürler, Ex-proof yapılacaktır (giritintili çıkıntılı yapıda olmayacaktır). -Havalandırma menfezleri kontrol edilecek gerekirse genişletilecek ve klima takılacaktır.
- Rafılar boyanacaktır (üzerine pvc ya da plastik malzeme).
- "Şahit Numune Alanı" dolabı oluşturulacaktır.
- Rafar taşınacaktır.

[illegible]

KARE ANEMOSTAT	ROZÁL (LUSO)	DEBI	FLEX (API)
R2/R2-1	150/150	0-250 m³/h	1xR203
R2/R2-2	225/225	251-450 m³/h	1xR229
R2/R2-3	300/300	451-700 m³/h	2xR250
R2/R2-4	375/375	701-1000 m³/h	2xR203
R2/R2-5	450/450	1001-1200 m³/h	2xR203
GEHEI ANEMOSTAT			R102